

Информация о проверках МОАУ «Гимназия №4» в 2024 году

| № | Наименование контрольно– надзорного органа, проводившего проверку | дата | цель | Выявленные нарушения | Отметка о выполнении |
|---|---|------------|---|---|--|
| 1 | Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Оренбургской области | 27.02.2024 | Профилактический визит | <p>1. Срабатывание системы оповещения и управления эвакуацией происходит от одного пожарного извещателя и не формирует извещение на приемно-контрольном приборе.</p> <p>2. Не проведено ежегодное испытание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</p> | Замечания устранены |
| 2 | Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области | 21.11.2024 | Проверка санитарно – эпидемиологического благополучия | <p>1. Концентрация дезинфицирующих средств не соответствует норме.</p> <p>2. Не правильное хранение уборочного инвентаря</p> | 1. Нарушение устранено. Проведено внеплановое обучение сотрудников по вопросам |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | использования дезинфицирующих средств 2. Обеспечено раздельное хранение уборочного инвентаря |
|--|--|--|--|--|---|